

Antrag  
des Gemeinderates  
an den Einwohnerrat

**2621**

Pratteln, 31.05.2010

## **Beantwortung des Postulates Nr. 2621 der SVP-Fraktion, betreffend Akustik in der Dorfturnhalle "Das Gesagte hörbar machen" vom 24.11.2009**

---

### **1. Ausgangslage**

An seiner Sitzung vom 24. November 2009 hat der Einwohnerrat das Postulat Nr. 2621 der SVP-Fraktion (Urs Hess) betreffend Akustik in der Dorfturnhalle "Das Gesagte hörbar machen" überwiesen. Es wird dabei vor allem beanstandet, dass das Sprachverständnis wegen ungenügender akustischer Verhältnisse in der alten Dorfturnhalle schlecht sei. Eine Verbesserung sei zu prüfen und dem Einwohnerrat Bericht zu erstatten.

### **2. Erwägungen**

Der Gemeinderat teilt die Meinung der Postulanten, dass die Akustik in der alten Dorfturnhalle nicht genügend ist. Insbesondere das Verständnis der Sprache ist schwierig.

Das Fachbüro für Akustik, Ehram & Partner AG, Pratteln, ist deshalb mit der Überprüfung der akustischen Verhältnisse beauftragt worden. Die Messungen in der Halle bestätigen, dass die Nachhallzeit zu hoch und dadurch das Sprachverständnis schwierig ist. Aufgrund der verschiedenen Nutzungszwecke der Halle sind die Anforderungen an die Raumakustik auch sehr vielfältig (Sprache, Musik, etc).

Da Massnahmen im Bereich der Decke nicht möglich sind, wird von der Firma Ehram & Partner AG als erste Massnahme das Anbringen eines speziellen Schalldämmvorhang an der Rückwand (Gegenseite zur Bühne) empfohlen. Dieser Vorhang ist mit 15 cm Abstand zur Wand zu montieren, um eine optimale Wirkung zu erzielen. Der Vorhang ist zweiteilig und kann wahlweise nach rechts oder links geöffnet werden. Sollte diese Massnahme noch nicht genügen, wird die Montage von zusätzlichen, zweiteiligen Schalldämmvorhängen in den Fensternischen empfohlen.

Es wird in einem ersten Schritt vorgeschlagen den Vorhang an der Rückseite der Halle zu installieren und dessen schalldämmende Wirkung abzuwarten. Falls diese Massnahme nicht ausreicht, können zusätzlich die sechs Fensternischen mit Schalldämmvorhängen versehen werden.

Für die Schalldämmvorhänge wurde von der Firma Roland Stohler, 4133 Pratteln, je eine Offerte eingeholt. Die Kosten belaufen sich für die Variante 1 (Rückwand) auf rund CHF 14'000.- (inkl. Montage). Die allfälligen, zusätzlichen Kosten für die Fensternischen als Variante 2 belaufen sich auf CHF 4'900.- je Fensternische, (gesamt CHF 29'400.-).

Sollte die Anschaffung der Schalldämmvorhänge der Variante 1 (Rückwand) vom Einwohnerrat bewilligt werden, werden diese in Auftrag gegeben und über das Konto Nr. 349.314.11 in Gemeinderatskompetenz bewilligt.

Bei einer zusätzlichen Bewilligung der Variante 2 wird die Gemeinderatskompetenz überschritten und es müsste ein Nachtragskredit gestellt werden.

### 3. **Beschluss**

Das Postulat Nr. 2621 Akustik in der Dorfturnhalle "Das Gesagte hörbar machen" wird abgeschrieben.

**FÜR DEN GEMEINDERAT**

Der Präsident:



B. Stingelin

Der Verwalter:



St. Brauchli

Beilage:

- Postulat Nr. 2621