



Wasseranschlussgesuch

Technische Weisungen für die Planeingabe

1. Für jede Neuerstellung oder Änderung einer Wasseranschlussleitung sind folgende Pläne 2-fach zur Genehmigung einzureichen:
 - a) Ausschnitt aus dem Leitungskataster M = 1:200, mit Eintragung der Anschlussleitung.
 - b) Situationsplan M= 1:500 bzw. M = 1:1000, mit Eintragung der Anschlussleitung. Dieser Plan ist nur dann erforderlich, wenn die Einführung der Anschlussleitung ins Gebäude auf dem Leitungskatasterplan nicht mehr eingezeichnet werden kann.
 - c) Grundriss- und Schnittplan M = 1:50 oder M = 1:100, mit Eintragung der Anschlussleitung bis zum Wasserzähler.
2. Für jedes Gebäude und jede Parzelle ist in der Regel eine separate Anschlussleitung zu erstellen.
3. Erfordert die Erstellung einer Anschlussleitung die Mitbenützung eines Nachbargrundstückes, so ist ein Dienstbarkeitsvertrag abzuschliessen und in das Grundbuch eintragen zu lassen. Dem Gesuch ist eine Kopie beizulegen.
4. Einführung unter Treppen und befestigten Vorplätzen (Pflasterungen, Verbundsteine, Beton, usw.) sind zu vermeiden.
5. Anschlussleitungen dürfen wegen der allfälligen Beeinträchtigung der Wasserqualität nicht durch Heizungsräume führen.
6. Ist der Einbau einer Sprinkleranlage vorgesehen, so sind dem Gesuch detaillierte Angaben beizulegen. In der Regel ist der Einbau einer automatisch gesteuerten Feuerlöschklappe erforderlich.
7. Einhaltung der SVGW Vorschriften:
Alle Arbeiten müssen gemäss den geltenden SVGW-Richtlinien ausgeführt werden.
Überdeckung der Anschlussleitung 1.2m
8. Einhaltung der Suva Vorschriften:
Alle Arbeiten müssen gemäss den geltenden Suva-Richtlinien ausgeführt werden.
9. Kernbohrung:
Es ist zwingend eine Kernbohrung von 140mm auszuführen Dimension PE 40-63 mm
Weitere Dimensionen in Absprache mit dem Brunnenmeister
10. Betonriegel:
Es wird ein Betonriegel mit den Massen von L x B x H = 2 m x 20cm x 20 cm mit Verankerung ins Mauerwerk benötigt.
11. Wasseranschluss:
Die Anschlussleitung (Wasseranschluss) wird durch die Wasserversorgung von der Hauptleitung bis und mit Haupthahnen, Wasserzähler, Rückflussverhinderer installiert.
Das Schutzrohr 100-112 mm Blau wird ebenso von der Wasserversorgung installiert.

Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller und die verantwortliche Bauleitung erklären, dass die Installation nach den Bestimmungen des Gemeindereglements, den gültigen Leitsätzen des SVGW und den einschlägigen technischen Weisungen erstellt wird.

Fachstellen für das Gebiet der Gemeinde Pratteln / Augst

Einwohnergemeinde Pratteln					
Gemeinde Pratteln	Sekretariat	061 825 21 11	Schlosstrasse 34	4133 Pratteln	bau@pratteln.ch
Abteilungsleitung BVU	Carlo Pirozzi	061 825 23 32	Schlosstrasse 34	4133 Pratteln	vorname.name@pratteln.ch
Sachbearbeiter	Ute Wiedensohler	061 825 23 36	Schlosstrasse 34	4133 Pratteln	vorname.name@pratteln.ch
Gemeindepolizei	Sonja Dürrenberger	061 825 22 49	Schlosstrasse 34	4133 Pratteln	vorname.name@pratteln.ch
Wasserversorgung	Mario Matkovic	061 825 23 64	Gempenstrasse 8	4133 Pratteln	vorname.name@pratteln.ch
Betriebe	Beat Breitenstein	061 825 23 50	Gempenstrasse 8	4133 Pratteln	vorname.name@pratteln.ch
Leitungskataster / Amtliche Vermessung	Jermann AG	061 706 93 93	Altemattenweg 1	4144 Arlesheim	
MMN	Signum Engineering GmbH	061 821 80 90	Bahnhofstrasse 27	4133 Pratteln	v.nache@signum-engineering.ch

Industrielle Werke Basel (Störungsdienst 0800 400 800)					
Industrielle Werke Basel		061 275 51 11	Margarethenstr. 40	4002 Basel	info@basel.ch
Leitung Versorgungsnetze	CH. Weber	061 275 52 29			
Projektleiter Hausanschlüsse	P. Grosser	061 275 54 93			
Vermessung	Einmessung	061 275 54 33			
Service Center Geodaten	Leitungsauskunft	061 275 54 41			

Swisscom AG (Störungsdienst 0800 800 800 oder via Homepage, mit Rückruf ohne Warteschlange)
--

Störungen und Defekte	www.swisscom.ch > Kontakt (Ende Homepage) > Störungen & Defekte > Festnetz > Wir rufen Sie innert 10 Sekunden an				
Swisscom (Schweiz) AG		082 00 47 75 87	Network+ITWireline	Postfach, 3050 Bern	Lines.be@swisscom.com
Leitungskataster	L. Frei	058 223 91 26	Grosspeterstrasse 20	Postfach, 4002 Basel	

Elektra Baselland (Störungsdienst 0800 325 00)

EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)		061 926 11 11	Mühlemattstrasse 6	4410 Liestal	
Schadenstelle ÖB	Thomas Weber	061 926 13 21			Th.weber@ebl.ch
Störungen ÖB	Flavio Brogli	061 926 13 91			Flavio.brogli@ebl.ch
Fernwärme	Davide Spina	061 926 16 51			Davide.Spina@ebl.ch
Vermessung		061 926 13 41			

Gasverbund Mittelland AG (Störungsdienst 061 706 33 31)
--

Gasverband Mittelland AG		061 706 33 33	Untertalweg 32	4144 Arlesheim	Info@gvm-ag.ch