

Analysenwerte des Trink- und Brauchwassers 2026

Probeentnahmen aus den Pumpwerken

**Werte Netz wurden an verschiedenen Hydranten und Brunnen im ganzen Wasserleitungsnetz entnommen!*

A. Bakteriologische Untersuchungen des kantonalen Laboratoriums

Art der Probe	Datum der Proben	Remeli	Löli 2	Löli 4	Löli 6	Netz (Werkhof)*
Aerobe, mesophile Keime (pro ml)	05.01.26	<4	<4	22	5	12
	09.02.26	<4	5	nn	4	16
	16.03.26	7	5	4	<4	<4
Toleranzwert 100 pro ml	27.04.26	nn	<4	6	nn	<4
	01.06.26	nn	4	<4	nn	nn
*Toleranzwert Netz 300 pro ml	29.06.26	<4	4	nn	<4	14
E. coli (pro 100ml)	05.01.26	nn	nn	nn	nn	nn
	09.02.26	nn	nn	nn	nn	nn
	16.03.26	nn	nn	nn	nn	nn
Toleranzwert nn/100 pro ml	27.04.26	nn	nn	nn	nn	nn
	01.06.26	nn	nn	nn	nn	nn
	29.06.26	nn	nn	nn	nn	nn
Enterokokken (pro ml)	05.01.26	nn	nn	nn	nn	nn
	09.02.26	nn	nn	nn	nn	nn
	16.03.26	nn	nn	nn	nn	nn
Toleranzwert nn/100 pro ml	27.04.26	nn	nn	nn	nn	nn
	01.06.26	nn	nn	nn	nn	nn
	29.06.26	nn	nn	nn	nn	nn

nn=nicht nachweisbar

B. Teilchemische Untersuchungen des kantonalen Laboratoriums

Art der Probe	Datum der Proben	Remeli	Löli 2	Löli 4	Löli 6	Netz
Wassertempe ° C	05.01.26	12.6	13.1	13.6	13.9	10.1
	09.02.26	12.8	13.4	13.6	14.0	10.3
	16.03.26	13.3	13.6	13.8	14.0	12.3
	27.04.26	13.5	13.6	13.8	13.9	14.7
	01.06.26	13.5	13.5	13.9	14.0	13.0
	29.06.26	13.4	13.6	13.8	14.1	19.6
TOC mg c/l	05.01.26			0.78		
	09.02.26	0.84	0.78			0.77
	16.03.26				0.70	
	27.04.26			0.75		
	01.06.26	0.84	0.76			
	29.06.26				0.72	
pHWert	05.01.26			7.39		
	09.02.26	7.44	7.43			7.56
	16.03.26				7.37	
	27.04.26			7.39		
	01.06.26	7.40	7.37			
	29.06.26				7.37	
Leitfähigkeit t uS/cm	05.01.26			668		
	09.02.26	673	672			669
	16.03.26				675	
	27.04.26			670		
	01.06.26	669	667			
	29.06.26				676	
Trübung FNU	05.01.26			0.060		
	09.02.26	0.070	0.150			0.180
	16.03.26				0.110	
	27.04.26			0.060		
	01.06.26	<0.05	0.050			
	29.06.26				0.060	
UVAbsorption l/m (SSK-254) /100cm	05.01.26			1.33		
	09.02.26	1.58	1.40			
	16.03.26				1.10	
	27.04.26			1.26		
	01.06.26	1.45	1.28			
	29.06.26				1.08	
Alkalität fr. H°	05.01.26			24.00		
	09.02.26	23.50	23.80			24.30
	16.03.26				24.50	
	27.04.26			23.50		
	01.06.26	22.60	23.20			
	29.06.26				24.70	
Calcium mg/l	05.01.26			112.00		
	09.02.26	111.00	111.00			112.00
	16.03.26				114.00	
	27.04.26			112.00		
	01.06.26	111.00	111.00			
	29.06.26				113.00	

Kalium mg/l	05.01.26			3.22		
	09.02.26	3.48	3.45			3.41
	16.03.26				3.16	
	27.04.26			3.38		
	01.06.26	3.52	3.47			
	29.06.26				3.29	
Magnesium mg/l	05.01.26			9.84		
	09.02.26	10.30	9.82			9.54
	16.03.26				9.01	
	27.04.26			9.47		
	01.06.26	10.20	9.96			
	29.06.26				8.97	
Natrium mg/l	05.01.26			15.90		
	09.02.26	16.90	16.50			17.00
	16.03.26				17.00	
	27.04.26			16.60		
	01.06.26	16.80	16.80			
	29.06.26				17.10	
Summe Kationen mmol/L	05.01.26			7.18		
	09.02.26	7.21	7.15			7.21
	16.03.26				7.25	
	27.04.26			7.18		
	01.06.26	7.20	7.18			
	29.06.26				7.21	
Chlorid mg/l	05.01.26			22.00		
	09.02.26	22.30	21.30			22.10
	16.03.26				23.50	
	27.04.26			23.30		
	01.06.26	23.30	22.90			
	29.06.26				23.10	
Fluorid mg/l Toleranzwert 1.5 mg/l	05.01.26			0.16		
	09.02.26	0.17	0.17			0.16
	16.03.26				0.17	
	27.04.26			0.17		
	01.06.26	0.17	0.17			
	29.06.26				0.15	
Nitrat mg/l Toleranzwert 40 mg/l	05.01.26			18.10		
	09.02.26	18.90	19.50			19.50
	16.03.26				19.20	
	27.04.26			18.70		
	01.06.26	17.00	17.20			
	29.06.26				18.10	
Sulfat mg/l	05.01.26			64.50		
	09.02.26	72.40	67.30			62.70
	16.03.26				55.60	
	27.04.26			60.60		
	01.06.26	75.90	67.90			
	29.06.26				54.50	

Summe Anion mmol/L	05.01.26			7.06		
	09.02.26	7.16	7.09			7.12
	16.03.26				7.04	
	27.04.26			6.93		
	01.06.26	7.03	6.98			
	29.06.26				7.02	
Bleibende Här fr. H°	05.01.26			8.09		
	09.02.26	8.43	7.92			7.59
	16.03.26				7.59	
	27.04.26			8.35		
	01.06.26	9.33	8.64			
	29.06.26				7.24	
Gesamthärte fr. H°	05.01.26			32.00		
	09.02.26	31.90	31.70			31.90
	16.03.26				32.10	
	27.04.26			31.90		
	01.06.26	31.90	31.80			
	29.06.26				31.90	
Fehler Ionenb %	05.01.26			1.80		
	09.02.26	0.80	0.90			1.30
	16.03.26				2.80	
	27.04.26			3.60		
	01.06.26	2.40	2.80			
	29.06.26				2.60	